



**ПРОВЕРЕН**  
**ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**  
 29 ОКТ 2018  
 СОТРУДНИК ТО

*проверено в  
 соответствии с  
 требованиями  
 к работам*

ООО «Строительная компания  
 «Каменка»  
 В производство работ  
 30 ОКТ 2018

1. Отметка дана от чистого пола.
2. Воздуховоды выполнять из тонколистовой стали, класс герметичности В, по ГОСТ 14918-80, для воздуховода системы В3.3а и В3.4а – толщина 0,9мм, Е150 для остальных систем – толщина 0,8мм, Е130. Марку изоляции огнезащитной принимать с учетом ТУ В 5.7.1 п.б.



7/17 - 10 - 0В1.ТР					
Многоквартирный дом с подземными и многоярусными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербурга, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004281:11945.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издк.	Подпись	Дата
Гл. спец.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	10.18
Инженер	Широченко			<i>[Signature]</i>	10.18
Н. контр.	Мыльникова			<i>[Signature]</i>	10.18
Жилой комплекс.				Стация	Лист
Корпус 1, Секция 3.				Р	6
План 2 (типового) этажа с размещением транзитных воздуховодов				ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург	

Инв.Н подл. Подр. и дата Взам. инв.Н