


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 16 АПР 2018
 сотрудник ТО

ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ
 28 АПР 2018
 должность _____
 подпись _____



Примечания:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
4. ** - термоголовку не устанавливать.

Условные обозначения:

- ① - нумерация горизонтальных веток
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▬ - приточный козырек AS или аналог

				07/16 - 9 - 0B4		
				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.		
Изм.	Кол.чл.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс
Гл. спец.	Гурьева				03.18	Секция 12. План 1 этажа
Вед. инженер	Мельников				03.18	
Н. контр.	Гурьева				03.18	
				ООО «Простор-Ли» Санкт-Петербург		

Инв.№ покл. Погр. и дата Взам. инв.№