

**ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**


16 АПР 2018

сотрудник ТО

ООО «Строительная компания  
«Каменка»  
В производство работ

28 АПР 2018

Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_



**Примечания:**

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.

**Условные обозначения:**

- нумерация горизонтальных веток
- приточный клапан Air-Box Comfort
- приточный козырек AS или аналог

<b>07/16 - 9 - 0B4</b>			
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.			
Изм.	Кол.лц	Лист	№ док.
Гл. спец.	Гурьева	03.18	03.18
Вед. инженер	Мельников	03.18	03.18
Н. контр.	Гурьева	03.18	03.18
Жилой комплекс		Стация	Лист
Секция 12. План 16 этажа		P	22
ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург			

Инв.Н подл. Подп. и дата. Взам. инв.Н