



**ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**
27.04.2018
13:11
сотрудник ТО *[Signature]*

Проектная компания
«Каменка»
В производство работ
27. АПР 2018
[Signature]
должность _____ подпись _____

1. Под щитом квартирным установить двойную розетку на 100мм ниже щита и одинарную розетку над щитом на 150мм ниже потолка (см. схему щита квартирного).
2. Расстояние между двубоенными розетками должно быть 200 мм.
3. Коробку уравнивания потенциалов в с/у установить под розеткой
4. Вентиляторы подключить для квартир-студий на всех этажах, для 1к, 2к, 3к квартир – только на последних двух этажах

Изм	Кол.уч	Лист	Наяк	Подпись	Дата
Проверил	Павлов			<i>[Signature]</i>	03.18
Разработал	Лотенков			<i>[Signature]</i>	03.18
Н.контр.	Журавлева			<i>[Signature]</i>	03.18

7/16-9-31		
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.		
Жилой комплекс	Р	Лист 96
Секция 11. 2-12 этаж План сетей квартир	ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург	