



1. Отметка дана от чистого пола.
2. Воздуховоды выполняются из тонколистовой стали, класс герметичности В, по ГОСТ 14918-80, толщина 0,8мм, Е130. Марку изоляции огнезащитной принимать с учетом ТУ В 5.7.1 п.6.

ПРОЕКТОР  
ТОВАРИЩЕСКИЙ ОТДЕЛ  
05.10.18  
сотрудник ТО

*подвержено в чистом  
бумажном варианте*

ООО «Строительная компания  
«Каменка»  
В производство работ  
12.10.18  
*подпись*

07/17 - 10 - ОВ6.ТР				
Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Конюшенный проспект, участок 1 (угол западного пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78-34-00042011945.				
Изм.	Кол.ч.	Лист	Изд.	Дата
Гл. спец.	Гурьева	10.18		
Инженер	Широченко	10.18		
Н. контр.	Мыльникова	10.18		
Жилой комплекс.			Стандия	Лист
Корпус 6. Секция 1.			Р	1
План 1 этажа с размещением транзитных воздуховодов, стояков.			ООО «Простор-Плюс» Санкт-Петербург	

Инв.№ подл. Погр. и дата. Взам. инв.№

06.11.18