


Примечание:

- Трубопроводы условно отнесены от стены.
- Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
- Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
- Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
- При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: Б - белый колпачок (клапан V-Exact 3712), К - красный колпачок (клапан F-Exact BT3432-D).
- В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

Условные обозначения:

- T1— - подающий трубопровод
- T2— - обратный трубопровод
- ① - нумерация горизонтальных веток
- ② - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- - наружная решетка в витражных конструкциях

ООО «ДСК»
Данные чертеж является
исходным документом
ГЛАВЛИНТЕХ А.В.



07/17 - 10 - 066				
Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондачинский проспект, участок 1 (без-защитное пересечение с улицей Коммуналь), кадастровый № земельного участка 7834-004-281-1945.				
Изм.	Кол-во	Лист	Вок.	Подпись
1	2	-	18-19	02.19
Жилой комплекс.				
Корпус 6. Секция 1. План 17 этажа			Стандия	Лист
			Р	32
ООО «Простор-Плюс» Санкт-Петербург				

Инв.М. подл. Подр. и дата. Взам. инв.М.