



1. Отметка дана от чистого пола.
2. Воздуховоды выполнять из тонколистовой стали, класс герметичности В, по ГОСТ 14918-80, для воздуховодов систем В1.1а, В1.2а – толщина 0,9мм, Е150 для остальных систем – толщина 0,8мм, Е130. Марку изоляции онезашитной принимать с учетом ТВ В 5.7.1 п.б.

ПРОБЕРАНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 09 НОЯ 2018
 сотрудник ТО _____

проверено в части вертикального разреза

ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ
 12 НОЯ 2018

 должность _____ подпись _____

				07/17 - 10 - ОВ6.ТР		
Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Конюховский проспект, участок 1 (северо-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78-34-004/281/1945.						
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Страница
Гл. спец.	Гурьева	10.18				Лист
Инженер	Щироченко	10.18				Листов
						Р
						4
Жилой комплекс.						
Корпус 6. Секция 2						
План 2 (шлюзовая) этажа с размещением транзитных воздуховодов, стояков.						
Н. контр. Мыльникова						
						000 «Простор-1 плюс» Санкт-Петербург

Инв.№ подл. _____
 План и дата _____
 Взам. инв.№ _____