


Схема расположения секций



- Условные обозначения:
- T1— - подающий трубопровод
  - T2— - обратный трубопровод
  - ① - нумерация горизонтальных веток
  - ① - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
  - - приточный клапан Air-Box Comfort
  - ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях

- Примечание:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
  2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют  $\Phi 16 \times 2.2$  (на плане не указан).
  3. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
  5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
    - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
    - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: Б - белый колпачок (клапан V-Exact 3712), К - красный колпачок (клапан F-Exact BT3432-D).
  7. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
  8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «ДСК»  
Данный чертёж является  
исполнительным  
ГЛ ИНЖЕНЕР ТКАЧЕНКО АВ



07/17 - 10 - 0B5			
Многоквартирный дом с подземными и многоярусными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1945.			
Изм.	Кол.ч	Лист	Наок.
1	3	17-19	02.19
Исполнитель	Проектировщик	Проверщик	Дата
Ткаченко А.В.	Ткаченко А.В.	Ткаченко А.В.	08.20
Жилой комплекс.		Стация	Лист
Корпус 5.		Р	10
План 25 этажа		Листов	17
Н. контр.		ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург	

Инв.№ подл. Подр. и дата. Взам. инв.№