



- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - ⊙ — нумерация горизонтальных веток
 - ⊙ — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▨ — решетка в витражных конструкциях

- Примечание:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
 3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
 4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 6. Маркировка настроек термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
 7. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «Строительная компания «Камушка»
 В производство работ
 30 ОКТ 2019
 Подпись: [Подпись]



ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 29 ОКТ 2019
 СОТРУДНИК ТО [Подпись]

				07/17 - 10 - 0B3		
2	-	зам.	132-19	10.19	Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Командаровский проспект, участок 1 (угол-западнее пересечения с рекой Каневкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:194:5.	
Изм.	Кол.ч	Лист	Индок.	Подпись	Дата	
г. спец.	Гурьева	[Подпись]			12.18	Жилой комплекс.
вед. инженер	Пономарев	[Подпись]			12.18	
вед. инженер	Широченко	[Подпись]			12.18	Корпус 3. Секция 1. План 10-16 этажа
н. контр.	Мыльникова	[Подпись]			12.18	
Студия	Лист	Листов				
P	6	33				
						ООО «Проспор-Л плюс» Санкт-Петербург

Инженер Подп. и дата Взам. инв. №