



- Примечание:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
 3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
 4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
 7. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при не открывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2019
сотрудник ТО



ООО «Строительная компания «Каменика»
В производстве работ
30 ОКТ 2019

| | | | | | | |
|---|------------|-----------------|------|------------------------------------|-------|--------|
| 07/17 - 10 - 0B3 | | Жилой комплекс. | | Стандия | Лист | Листов |
| Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Коммунальный проспект, участок 1 (угол западное пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:1945. | | | | | | |
| Изм. | Кол.ч. | Лист | Изд. | Подпись | Дата | |
| | | | | | | |
| л. спец. | Гурьева | | | | 12.18 | |
| Зед. инженер | Пономарев | | | | 12.18 | |
| Зед. инженер | Широченко | | | | 12.18 | |
| Н. контр. | Мыльникова | | | | 12.18 | |
| Корпус 3. Секция 1. План 17 этажа | | | | ООО «Простор-Л» г. Санкт-Петербург | | |

Имя, И. гос. Пасп. и фото Взам. инв.Н