



- Примечание:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
 3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
 4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 6. Маркировка настроек термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
 7. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2019
сотрудник ТО *[Подпись]*



ООО «Строительная компания «Каменка»
В производстве работ
30 ОКТ 2019
[Подпись]

Детальность					07/17 - 10 - ОБЗ		
2	-	зак.	132-19		10.19	Ималоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (его-западнее пересечения с рекой Канонкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:781:194:5.	
Изм.	Кол.изм.	Лист	№об.	Подпись	Дата	Жилой комплекс.	Стандия
						Р	Листов
л. спец.	Гурьева				12.18	5	33
вед. инженер	Пономарев				12.18		
вед. инженер	Широченко				12.18		
Н. контр.	Мильникова				12.18		

Корпус 3. Секция 1.
План 3-9 этажа

Имя и фамилия Погр. и дата Взам. инв.№