


- Условные обозначения:**
- T1 → подающий трубопровод
 - ← T2 ← обратный трубопровод
 - ① - нумерация горизонтальных веток
 - ①① - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Vox Comfort
 - ▒ - решетка в витражных конструкциях

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2019
сотрудник ТО

ООО «Ремонтная компания
«Каменка»
30 ОКТ 2019



Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirVox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirVox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

					07/17 - 10 - 0B3		
Многоквартирный дом с подземными и многоэтажным гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11945.							
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс.	
2	-	зам.	132-19	<i>[Signature]</i>	10.19		
Гл. спец.	Гурьева	<i>[Signature]</i>			12.18	Корпус 3. Секция 2. План 13-18 этажа	Статья
Вед. инженер	Пономарев	<i>[Signature]</i>			12.18		Р
Вед. инженер	Широченко	<i>[Signature]</i>			12.18		Лист
Н. контр.	Мыльникова	<i>[Signature]</i>			12.18	Листов	33

Инв. подл. | Попр. и дата | Взам. инв.Н