


- Условные обозначения:**
- Т1— подающий трубопровод
 - Т2— обратный трубопровод
 - ⊙ — нумерация горизонтальных веток
 - ⊙(1) — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - — приточный клапан Air-Vox Comfort
 - ▨ — решетка в витражных конструкциях

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2019
сотрудник ТО

ООО «Строительная компания
«Каменка»
В производство работ
30 ОКТ 2019



- Примечание:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
 3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
 4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
 7. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirVox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirVox Comfort.
 8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

					07/17 - 10 - 0B3			
Многokвартирный дом с подземными и многoэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1194:5.								
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата	Жилой комплекс.	Стадия	
2	-	зам.	132-19		10.19		Лист	
Гл. спец.	Гурьева				12.18		Листов	
Вед. инженер	Пономарев				12.18		Р	
Вед. инженер	Широченко				12.18		23	
Н. контр.	Мыльникова				12.18		33	
Корпус 3. Секция 2. План 24 этажа							ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург	