



секция 1

- Примечание:
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
 - Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
 - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 - При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
 - В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 - Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод
 - T2 - обратный трубопровод
 - 1 - нумерация горизонтальных веток
 - 1.1 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▒ - решетка в витражных конструкциях

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2019
СОТРУДНИК ТО

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производстве работ
30 ОКТ 2019

Схема расположения секций

Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 4 Корпус 5 Корпус 6

Инв.Н. посл. Попр. и дата Взам. инв.Н.

07/17 - 10 - 0В4				
Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербурга, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78-34-004/281:1945.				
2	зам.	133-19		10.19
Изм.	Колл.ц	Лист	Надк.	Подпись
л. спец.	Гурьева			12.18
Вед. инженер	Понамарев			12.18
Вед. инженер	Широченко			12.18
Н. контр.	Мыльникова			12.18
Жилой комплекс.				
Корпус 4. Секция 2. План 13-17 этажа				
Страница	Лист	Листов		
Р	20	31		
ООО «Простор-Л ПЛЮС» Санкт-Петербург				