


- Примечание:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
 3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
 4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 6. Маркировка настройки термостатического клапана в обьёме радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
 7. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox Comfort в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод
 - T2 - обратный трубопровод
 - (1) - нумерация горизонтальных веток
 - (1.1) - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - [Symbol] - приточный клапан Air-Box Comfort
 - [Symbol] - решетка в витражных конструкциях



07/17 - 10 - 0B4

Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербурга, Команданский проспект, участок 1 (угол западное пересечения с рекой Кленкой), кадастровый № земельного участка: 78:34:0004:281:1945.			
2	зам.	133-19	10.19
Изм. Колл.чл	Лист	№ док.	Подпись
л. спец.	Гурьева		12.18
вед. инженер	Пономарев		12.18
вед. инженер	Широченко		12.18
Н. контр.	Мыльникова		12.18
Жилой комплекс.			
Стандия	Лист	Листов	
P	21	31	
Корпус 4. Секция 2. План 18-23 этажа			
ООО «Простор-Л Плитс» Санкт-Петербург			

Инв.№ посл. Пост. и дата Взам. инв.№