



Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «Строительная компания «Каменика»
В производственных работах

ПРОВЕРЕН
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2019
СОТРУДНИК ТО

30 ОКТ 2019
Должность _____
Подпись _____

Условные обозначения:

- T1 - подающий трубопровод
- T2 - обратный трубопровод
- 1 - нумерация горизонтальных веток
- 1.1 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▨ - решетка в витражных конструкциях



Инв.№ подл. Погр. и дата Взам. инв.№

07/17 - 10 - 0В4			
Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 юго-западнее пересечения с рекой Каменкой, кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:194:5.			
2	зам.	133-19	10.19
Изм.	Кол.чл.	Лист	Подпись
Гл. спец.	Гурьева		12.18
Вед. инженер	Паномарев		12.18
Вед. инженер	Широченко		12.18
Н. контр.	Мыльникова		12.18
Жилой комплекс.		Страница	Лист
		P	31
Корпус 4. Секция 2. План 2 этажа		ООО «Простор-П плюс» Санкт-Петербург	