



секция 1

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод
 - T2 - обратный трубопровод
 - 1 - нумерация горизонтальных веток
 - 1.1 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▒ - решетка в витражных конструкциях

ПРОСВЕДО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2019

ООО «Строительная компания «Каместика»
В производстве работ
30 ОКТ 2019

Сотрудник: [подпись]

Схема расположения секций

Инв.№ посл. Попр. и дата Изм. инв.№

07/17 - 10 - 0B4			
Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (без-западные пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:194:5.			
Изм.	Кол.чл.	Лист	Дата
Гл. спец.	Гурьева	12.18	12.18
Вед. инженер	Пономарев	12.18	12.18
Вед. инженер	Широченко	12.18	12.18
Н. контр.	Мыльникова	12.18	12.18
Жилой комплекс.		Стация	Лист
Корпус 4. Секция 2.		Р	22
План 24 этажа		Листов	31
ООО «Простор-П плюс»		Санкт-Петербург	