

Примечание:


1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.



ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ

30 ОКТ 2019
Савилов
Должность: _____ Подпись:

Схема расположения секций



Условные обозначения:

- T1 — подающий трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- H1 — нумерация горизонтальных веток
- H1.1 — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- приточный клапан Air-Box Comfort
- приточный козырек AS или аналог

07/17 - 10 - 0B4				
2	-	з.ом.	133-19	10.19
Изм.	Кол.ч.	Лист	Инд.	Подпись
Гл. спец.	Гурьева			12.18
Вед. инженер	Паномарев			12.18
Вед. инженер	Широченко			12.18
Н. контр.	Мильникова			12.18
Жилой комплекс.				
Корпус 4. Секция 1. План 1 этажа				
Стандия	Лист	Листов		
P	3	31		
ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург				

Инв.Н. подл. Попр. и дата. Взам. инв.Н.