

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют  $\phi 16 \times 2.2$  (на плане не указаны).
3. Отверстия  $100 \times 100$  и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с доковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.


Условные обозначения:

- T1 — подающий трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- (1) — нумерация горизонтальных веток
- (1) — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- ▨ — приточный казырек AS или аналог



ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производство работ  
30 ОКТ 2019  
Должность: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Схема расположения секций



Инв.№ посл. Попр. и дата Взам. инв.№

№	Изм.	Кол.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
2	-	зам.	133-19			10.19
		Инженер	Паномарев			12.18
		Инженер	Широченко			12.18
		Констр.	Мыльникова			12.18

07/17 - 10 - 0В4

Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Коменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004:281:1194:5.

Жилой комплекс.

Страница 6

Листов 31

Корпус 4. Секция 1.  
План 10-15 этажа

ООО «Простор-Л плюс»  
Санкт-Петербург