



Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настроек термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрываемом окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производстве работ

30 ОКТ 2019

Должность Подпись

Условные обозначения:

- T1 - подающий трубопровод
- T2 - обратный трубопровод
- 1 - нумерация горизонтальных веток
- 1.1 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях

Схема расположения секции



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
25 ОКТ 2019

07/17 - 10 - ОВ4

2	зам.	133-19	10.19	Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:201:1194:5.	Жилой комплекс.	Стандия	Лист	Листов		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ок.			Подпись	Дата	Р	7	31
	Гл. спец.	Гурьева	12.18							
	Вед. инженер	Пономарев	12.18							
	Вед. инженер	Широченко	12.18							
	Н. контр.	Мыльникова	12.18							

Корпус 4. Секция 1.
План 16 этажа

ООО «Простор-Л плюс»
Санкт-Петербург

Имя, Фамилия, Инициалы, Подпись, Дата