


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2019

- Условные обозначения:
- T1 → - подающий трубопровод
 - ← T2 ← - обратный трубопровод
 - ⊙ - нумерация горизонтальных веток
 - ⊙(1) - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▤ - решетка в витражных конструкциях

ООО «Строительная компания «Камелот»
В производстве работ
30 ОКТ 2019



Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. Все шахты ДВ и ДП выполнить герметичными с затиркой швов и последующим шпательованием.
8. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
9. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

07/17 - 10 - 0B1					
Многоквартирный дом с подземными и многоярусными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11945.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
4	-	зам.	130-19		10.19
л. спец.	Гурьева				12.18
вед. инженер	Пономарев				12.18
вед. инженер	Широченко				12.18
Н. контр.	Мельникова				12.18
Жилой комплекс.			Стация	Лист	Листов
Корпус 1. Секция 1.			Р	3	45
План 1 этажа			ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург		

Инв.Н подл. Подл. и дата. Взам. инв.Н