



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2019
СОТРУДНИК ТО

- Условные обозначения:
- T1— - подающий трубопровод
 - T2— - обратный трубопровод
 - ① - нумерация горизонтальных веток
 - ⑪ - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▤ - решетка в витражных конструкциях

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. Все шахты ДВ и ДП выполнять герметичными с затиркой швов и последующим шпательованием.
8. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox Comfort устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне - в окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрываемом окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
9. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производстве работ
30 ОКТ 2019
Должность: _____ Подпись: _____

Инв.Н подл. | Подр. и дата | Взам. инв.Н

07/17 - 10 - 0B1			
Многоквартирный дом с подземными и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1194:5.			
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.
л. спец.	Гурьева	12	18
Вед. инженер	Пономарев	12	18
Вед. инженер	Широченко	12	18
Н. контр.	Мельникова	12	18
Жилой комплекс.		Стация	Лист
Корпус 1. Секция 1.		Р	8
План 13 этажа		45	
ООО «Простор-Л плюс»		Санкт-Петербург	