


ПРОВЕДЕНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
29 ОКТ 2019
СОТРУДИКОМ ТО



Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. Все шахты ДВ и ДП выполнить герметичными с затиркой швов и последующим шпательованием.
8. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеродки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеродки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
9. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «Строительная компания «Камечка»
В производстве работ
30 ОКТ 2019

- Условные обозначения:
- T1 → - подающий трубопровод
 - T2 → - обратный трубопровод
 - ① - нумерация горизонтальных веток
 - ①① - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▤ - решетка в витражных конструкциях

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
4	-	зам.	130-19		10.19
	г.л. спец.	Гурьева			12.18
	вед. инженер	Пономарев			12.18
	вед. инженер	Широченко			12.18
	Н. контр.	Мыльникова			12.18

07/17 - 10 - 0B1

Многоквартирный дом с подземным и многоярусным гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (угол западное пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11945.

Жилой комплекс.		
Стадия	Лист	Листов
Р	9	45

Корпус 1. Секция 1.
План 14 этажа

ООО «Простор-Л плюс»
Санкт-Петербург