



этаж	радиатор	n
3-5	C11-500-500	1,5 К
6-10	C11-500-600	1,5 К

ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производстве работ

29 ОКТ 2019  
Должность: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

ПРОВЕРено  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
29 ОКТ 2019  
сотрудник ТО



- Примечание:
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
  - Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют  $\Phi 16 \times 2,2$  (на плане не указан).
  - Отверстия  $100 \times 100$  и менее пробиваются по месту.
  - Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.

- Условные обозначения:
- T1 → - подающий трубопровод
  - T2 → - обратный трубопровод
  - 1 - нумерация горизонтальных веток
  - 1.1 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
  - - приточный клапан Air-Vox Comfort
  - ▒ - решетка в витражных конструкциях

Изм. и дата

Подп. и дата

Изм. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
4	-	зам.	130-19		10.19
		Гл. спец.	Гурьева		12.18
		Вед. инженер	Пономарёв		12.18
		Вед. инженер	Широченко		12.18
		Н. контр.	Мыльникова		12.18

07/17 - 10 - 0B1

Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (угол западного пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11945.

Жилой комплекс.		
Стация	Лист	Листов
P	18	45

Корпус 1. Секция 2.  
План 3-10 этажа

ООО «Простор-Л плюс»  
Санкт-Петербург