



ПРОЧЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2018
сотрудник ТО
проверено в части вертикальных труб

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ
30 ОКТ 2018
Подпись
должность подпись

- Отметка дана от чистого пола
- Воздуховоды выполнить из тонколистовой стали, класс герметичности В, по ГОСТ 14918-80, для воздуховода системы В3.3а и В3.4а – толщина 0,9мм, Е150 для остальных систем – толщина 0,8мм, Е130. Марку изоляции огнезащитной принимать с учетом ТУ В 5.7.1 п.6.

Схема расположения секций



Инв.№ подл. Подп. и дата Взам. инв.№

07/17 - 10 - 0В1.ТР			
Многоквартирный дом с подземными и многоярусными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004:281:1945.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Гл. спец.	Гурьева	<i>ГГ</i>	10.18
Инженер	Широченко	<i>Ш</i>	10.18
Н. контр.	Мыльникова	<i>М</i>	10.18
Жилой комплекс.		Стадия	Листов
Корпус 1. Секция 3.		Р	3
План 1 этажа с размещением транзитных воздуховодов		ООО «Простор-А плюс» Санкт-Петербург	