


Г.3
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 29 ОКТ 2019
 Сотрудник ТО

ООО «Строительная компания «Каменка»
 В.И.ПРОИЗВОДСТВО
 30 ОКТ 2019



- Примечание:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
 3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
 4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.

- Условные обозначения:
- T1 - подающий трубопровод
 - T2 - обратный трубопровод
 - 1 - нумерация горизонтальных веток
 - 1.1 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▤ - решетка в витражных конструкциях

Инв.Н подл. | Подп. и дата | Взам. инв.Н

5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. В соответствие с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрываемом окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
4	-	зам.	130-19		10.19
		Гурьева			12.18
		Пономарев			12.18
		Широченко			12.18
		Мильникова			12.18

07/17 - 10 - 0B1

Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004:281:11945.

Жилой комплекс.		
Стация	Лист	Листов
P	35	45

Корпус 1. Секция 3.
 План 24 этажа

ООО «Простор-Л плюс»
 Санкт-Петербург