


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
30 ОКТ 2019
СОСРУДИК ТО



- Примечание:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
 3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
 4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.

- Условные обозначения:
- T1- - подающий трубопровод
 - T2- - обратный трубопровод
 - ① - нумерация горизонтальных веток
 - ② - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Vox Comfort
 - ▤ - решетка в витражных конструкциях

Инв.Н. посл. | Подп. и дата | Взам. инв.Н.

5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. В соответствие с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirVox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне в окно установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirVox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
4	-	зам.	130-19		10.19
		Гл. спец.	Гурьева		12.18
		Вед. инженер	Пономарев		12.18
		Вед. инженер	Широченко		12.18
		Н. контр.	Мыльникова		12.18

07/17 - 10 - 0B1		
Многоквартирный дом с подземными и многоэтажными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (угол западного пересечения с рекой Камчаткой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:1194:5.		
Жилой комплекс.	Стандия	Листов
	Р	36 / 45
Корпус 1. Секция 3. План 25 этажа		ООО «Простор-Л Плюс» Санкт-Петербург