



- Примечания:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
  2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  4. от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  5. от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  6. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом:
    - 1) - горизонтально над балконной дверью;
    - 2) - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
  7. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
  8. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (Верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм.
  9. Отверстие под клапан выполнить по месту коронкой диаметром 132 мм, что соответствует наружному диаметру трубы клапана. Предпочтительно выполнять работы аппаратом Хитли DD160.
  10. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

**ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**  
11 СЕН 2018

- Условные обозначения:
- нумерация горизонтальных веток
  - клапан AirBox Comfort
  - клапан инфильтрации воздуха КИВ-125
  - наружный козырек AS или аналог

ООО «Простор-Ль»  
**«Каменка»**  
В производство работ  
13 СЕН 2018

		07/16 - 9 - 0В3	
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и машиностояным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командитский проспект, участок 1 (угол западное пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004:281:11939.			
Изм.	Кол.чт.	Лист	Изв.к. Подпись Дата
1	-	Зам	166-18 08.18
д. спец.	Гурьева		05.17
вед.	Гусева		05.17
инженер	Широченко		05.17
Н. контр.	Гурьева		05.17
Жилой комплекс		Р	38
Секция 10. План 10-16 этажа.		ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург	