



**Примечания:**

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. При монтаже радиаторов системы отопления следует рекомендовать завод-изготовитель, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  4. от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм
  5. от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
4. В соответствии с Законом на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом:
  - 1) - горизонтально над балконной дверью;
  - 2) - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
5. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
6. Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 установить на отметке 2,2 м от уровня чистого пола (верхняя треть окна). Расстояние до оконного либо дверного проема в плане - не менее 300 мм.
7. Отверстие под клапан выполнить по месту коронкой диаметром 132 мм, что соответствует наружному диаметру трубы клапана. Предпочтительно выполнять работы аппаратом Хитли DD160.
8. При производстве работ руководствоваться Инструкцией по монтажу КИВ-125 ЗАО "Инженерное оборудование".

**Условные обозначения:**

- нумерация горизонтальных веток
- клапан AirBox Comfort
- клапан инфильтрации воздуха КИВ-125
- наружный козырек AS или аналог



ООО «Строительная компания «Каменика»  
3 производств работ

28 APR 2018

07/16 - 9 - ОБЗ

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоч.	Подпись	Дата	Жилой комплекс		
г. спец.	Гурьева				03.18	Р	36	Листов
вед. инженер	Гурьева				03.18			
вед. инженер	Широченко				03.18			
Н. контр.	Гурьева				03.18	Секция 10. План 2 этажа.		