


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
16 АПР 2018
 СОТРУДНИК ТО



ООО «Строительная компания «Жаменка»
 В производство работ
 28 АПР 2018
 Должность: _____ Подпись: _____

Примечания:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
4. ** - термоголовку не устанавливать.
5. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью при наличии клапана KIB-125 в наружной стене. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

Условные обозначения:

- ① - нумерация горизонтальных веток
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▬ - приточный козырек AS или аналог

				07/16 - 9 - 0B4		
				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1939.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Жилой комплекс
Гл. спец.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	03.18	
Вед. инженер	Мельников			<i>[Signature]</i>	03.18	Секция 11. План 12 этажа
Н. контр.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	03.18	
				Стация	Лист	Листов
				Р	5	
				ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		

Инв. подл. | Подп. и дата | Взам. инв.Н