



ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 16 АПР 2018
 сотрудник ТО

ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ
 28 АПР 2018
 должность подпись



- Примечания:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.

- Условные обозначения:**
- — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ — приточный козырек AS или аналог

					07/16 - 9 - 0B4					
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата	Жилой комплекс	Стадия	Лист	Листов	
Гл. спец.	Гурьева			<i>Гурьева</i>	03.18		Р	20		
Вед. инженер	Мельников			<i>Мельников</i>	03.18					
					Секция 12. План 2-9 этажей			 ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		
Н. контр.	Гурьева			<i>Гурьева</i>	03.18					

Инв.Н подл. Подр. и дата Взам. инв.Н