



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 16 АПР 2018
 сотрудник ТО

ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ
 28 АПР 2018
 Должность _____ Подпись _____



- Примечания:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.

- Условные обозначения:**
- ⊖ — нумерация горизонтальных бетон
 - — приточный клапан Air-Vox Comfort
 - ▬ — приточный козырек AS или аналог

| | | | | | | |
|--------------|-----------|------|--------|---|-------|---|
| | | | | 07/16 - 9 - 0B4 | | |
| | | | | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1939. | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Жилой комплекс |
| Гл. спец. | Гурьева | | | <i>[Подпись]</i> | 03.18 | |
| Вед. инженер | Мельников | | | <i>[Подпись]</i> | 03.18 | |
| | | | | Секция 13. План 2 этажа | | |
| Н. контр. | Гурьева | | | <i>[Подпись]</i> | 03.18 |  ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург |

Инв.№ подл. Подп. и дата. Взам. инв.№