


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 16 АПР 2018

 Должность: _____
 Подпись: _____

ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ
 28 АПР 2018

 Должность: _____
 Подпись: _____



Примечания:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.

Условные обозначения:

- ① - нумерация горизонтальных веток
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▬ - приточный козырек AS или аналог

					07/16 - 9 - 0B4			
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Гурьева			<i>Гурьева</i>	03.18	Жилой комплекс	Р	34
Вед. инженер	Мельников			<i>Мельников</i>	03.18			
Н. контр.	Гурьева			<i>Гурьева</i>	03.18	Секция 13. План 3-10 этажей		ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург

Инв.Н подл. Погр. и дата Взам. инв.Н