

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ


22 ОКТ 2018

[Signature]
Должность _____ Подпись _____

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
19 ОКТ 2018
сотрудник ТО _____

- Условные обозначения:
- ⊙ — нумерация горизонтальных веток
 - — приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ — приточный козырек AS или аналог

- Д.ш.
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора от откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 5. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются:
 - а) в количестве 2 штук следующим образом:
 - 1) — горизонтально над балконной дверью;
 - 2) — при открывающемся окне — в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 - б) в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью и клапане КИВ-125 в наружной стене
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.



				07/16 - 9 - 0B2		
				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:1939.		
2	-	зам.	178-18	<i>[Signature]</i>	10.18	
Изм.	Кол.ч	Лист	Идент.	Подпись	Дата	
Гл. спец.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	03.18	
Вед. инженер	Шепель			<i>[Signature]</i>	03.18	
				Жилой комплекс		
				Секция 5. План 2 этажа		
Н. контр.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	03.18	
				ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург		

Инв.Н подл. Погр. и дата Взам. инв.Н