



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 16 АПР 2018
 СОТРУДНИК ТО

ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ
 28 АПР 2018

 должность подпись

- Условные обозначения:
- нумерация горизонтальных веток
 - приточный клапан Air-Box Comfort
 - приточный козырек AS или аналог
 - приточный клапан KИВ-125

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 5. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются:
 - а) в количестве 2 штук следующим образом:
 - 1) — горизонтально над балконной дверью;
 - 2) — при открывающемся окне — в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 - б) в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью и клапан KИВ-125 в наружной стене
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

07/16 - 9 - 0B2					
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Гл. спец.	Гурьева				03.18
Вед. инженер	Шепель				03.18
Н. контр.	Гурьева				03.18
Жилой комплекс			Стadia	Лист	Листов
Секция 6. План 3-9 этажа			P	22	
				ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург	

Инв.Н подл. Подр. и дата Взам. инв.Н

