



- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
- При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- В соответствии с Законом на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются:
  - в количестве 2 штук следующим образом:
    - горизонтально над балконной дверью;
    - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
  - в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью и клапане КИВ-125 в наружной стене.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

**ПРОВЕДЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**  
07 СЕН 2018  
СОТРУДНИК ТО

ООО «Строительная компания  
«Каменка»  
в производство работ

13 СЕН 2018  
Должность \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

Условные обозначения:  
 ① - нумерация горизонтальных веток  
 □ - приточный клапан Air-Box Comfort  
 ▬ - приточный козырек AS или аналог

<b>07/16 - 9 - 0B2</b>					
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам	165-18	<i>Вас</i>	08.18
л. спец.	Гурьева			<i>Гурьева</i>	03.18
вед.	Шепель			<i>Шепель</i>	03.18
инженер					
Н. контр.	Гурьева			<i>Гурьева</i>	03.18
Жилой комплекс			Стация	Лист	Листов
Секция 7. План 13 этажа			Р	35	
ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург					