


**ПРОВЕРЕН**  
**ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**  
 07 СЕН 2018  
 сотрудник ТО

ООО «Всероссийская компания  
 «Камонка»  
 в производстве работ  
 13 СЕН 2018  
 Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Условные обозначения:  
 ○ — нумерация горизонтальных веток  
 □ — приточный клапан Air-Box Comfort  
 ▬ — приточный козырек AS или аналог

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
  2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
    - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
    - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  5. В соответствии с Заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются:
    - а) в количестве 2 штук следующим образом:
      - 1) — горизонтально над балконной дверью;
      - 2) — при открывающемся окне — в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
    - б) в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью и клапане КИВ-125 в наружной стене
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

<b>07/16 - 9 - 0B2</b>				
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Камонкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.				
Изм.	Зам.	165-18	08.18	
Лист	Листок	Подпись	Дата	
Гл. спец.	Гурьева	<i>[Signature]</i>	03.18	Жилой комплекс
Вед. инженер	Шепель	<i>[Signature]</i>	03.18	
Н. контр.	Гурьева	<i>[Signature]</i>	03.18	Секция 7. План 25 этажа
				ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург



Инв.Н. подл. / Попр. и дата / Взам. инв.Н.