



- Примечания:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния.
 4. от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм.
 5. от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 6. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом:
 - 1) - горизонтально над балконной дверью;
 - 2) - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 6. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

- Условные обозначения:**
- - нумерация горизонтальных веток
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - - приточный козырек AS или аналог

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
11 СЕН 2018
САМОУЧЕНИК ТО

ООО «Специализированные компании «Камонка»
В производстве работ
13 СЕН 2018
ПОДПИСЬ

				07/16 - 9 - 0B3	
1	Зам	166-18	08.18	Индивидуальный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербурга, Князьинский проспект, участок 1 вост.-западное пересечение с рекой Конечной), кадастровый № земельного участка 78-34-00942011939.	
л. спец.	урьева		05.1	Жилой комплекс	Страницы
вед.	усева		05.1		Р
инженер	Широченка		05.1	Секция 8. План 2 этажа.	ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург
Н. контр.	урьева		05.1		

Имя.И.И. Фамилия.И.И. Имя.И.И. Фамилия.И.И.