



- ПРИМЕЧАНИЕ
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
  2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  4. от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  5. от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  6. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом:
    - 1) - горизонтально над балконной дверью;
    - 2) - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
  7. Всево в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
  8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
11 СЕН 2018

- Условные обозначения: **ТД** - тех. документ ТО
- - нумерация горизонтальных веток
  - - приточный клапан Air-Box Comfort
  - ▬ - приточный козырек AS или аналог

ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производстве работ  
13 СЕН 2018

07/16 - 9 - 0B3				
Мультиквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командитский проспект, участок 1 (без-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 7834/0004/201/11939.				
1	-	Зан	66-18	08.18
Изм.	Коллич.	Лист	Инд.	Подпись
д. спец.	Гурьева	05.1		
в.с.	Гусева	05.1		
инженер	Широченко	05.1		
Н. контр.	Гурьева	05.1		
Жилой комплекс			Страницы	Лист
Секция 9. План 4 этажа.			P	23
			ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург	

Лин. и дата  
Взам. инв. №